



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
СП «ХАБАРОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Место нахождения филиала: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а  
Адрес для корреспонденции: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а  
тел.: (4212) 36-47-25, факс: (4212) 26-64-49  
E-mail: priemnaya-xtc@dvgk.ru, http://www.dvgk.ru  
ОКПО 98099556, ОГРН 1051401746769, ИНН/КПП 1434031363/272302001

02.11.2018 № 150-23.1/4056

На № 4268 от 26.10.2018

Директору МУП города Хабаровска

«Тепловые сети»

В.В. Добровольскому

680011, г. Хабаровск,  
ул. Советская, 20


О выдаче технических условий

Уважаемый Владислав Васильевич!

На Ваше обращение о предоставлении согласия для подготовки Вашей организацией технических условий подключения к централизованной системе теплоснабжения города Хабаровска, через тепловые сети АО «ДГК» объектов капитального строительства, указанных в Таблице:

№ обращения	Наименование объекта и заявителя	Информация по точке подключения (из запроса МУП города Хабаровска «Тепловые сети»)	
01-45/11676(5) от 24.10.2018	Индивидуальный жилой дом на земельном участке в Краснофлотском районе г.Хабаровска в районе ул.Октавной, к/н 27:23:0010206:29	335.56/3	ТМ-33, ТЭЦ-3
01-45/11676(13) от 24.10.2018	Объект капитального строительства на земельном участке в Центральном районе г.Хабаровска в границах Амурского бульвара-ул.Запарина-ул.Дзержинского, к/н 27:23:0030118:1719	253.28/01	ТМ-25, ТЭЦ-2
01-45/11462(5) от 28.10.2018	Индивидуальный жилой дом на земельном участке в Железнодорожном районе г.Хабаровска в районе ул.Прудовой,4, к/н 27:23:0040235:40	303.00/5	ТМ-31, ТЭЦ-3
01-45/11462(6) от 28.10.2018	Индивидуальный жилой дом на земельном участке в Краснофлотском районе г.Хабаровска в районе пер.Каменного,7, к/н 27:23:0010114:61	337.03/1	ТМ-33, ТЭЦ-3

сообщаем следующее.



В настоящее время отсутствует техническая возможность подключения Объектов к тепломагистралям АО «ДГК» из-за отсутствия резерва пропускной способности магистральных тепловых сетей в соответствующих точках подключения, указанных в Вашем обращении.

В связи с чем, на основании п.п. 11, 17 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 АО «ДГК» отказывает в согласии на выдачу технических условий объектов, указанных в Таблице.

Директор филиала



С.Г. Нехороших