



Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Администрации города Хабаровска

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Тепловые сети»

Советская ул., д. 20, г. Хабаровск, 680011

тел./факс (4212) 56-21-90, e-mail: office@teploseti.net

ОКПО 03903636, ОГРН 1022701126799, ИНН / КПП 2702040135 / 272201001

10.01.2019 № 19

Департамент архитектуры,
строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска
Начальнику отдела по подготовке и
проверке выполнения технических
условий

Ю.В. Шумилу

Дикопольцева ул., д. 17
г. Хабаровск, 680000

На Ваше обращение о предоставлении технических условий подключения к централизованной системе теплоснабжения города Хабаровска, планируемых к строительству указанных ниже объектов капитального строительства, сообщаем следующее:

№№ заявки	Наименование объекта	Информация
27.12.2018 №01- 45/14183(6)	Индивидуальный жилой дом на земельном участке в Железнодорожном районе г. Хабаровска в районе пер. Школьного, 21, к/н 27:23:0041615:213	находится в зоне теплоснабжения ответвления внутриквартальных тепловых сетей МУП города Хабаровска «Тепловые сети» от магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения единой теплоснабжающей организации г. Хабаровска №1 АО «ДГК» 931.10/01, ТМ-19, источника тепловой энергии ТЭЦ-1.
27.12.2018 №01- 45/14183(7)	Индивидуальный жилой дом на земельном участке в Железнодорожном районе г. Хабаровска в районе пер. Школьного, 9, к/н 27:23:0041615:213	находится в зоне теплоснабжения ответвления внутриквартальных тепловых сетей МУП города Хабаровска «Тепловые сети» от магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения единой теплоснабжающей организации г. Хабаровска №1 АО «ДГК» 931.10/01, ТМ-19, источника тепловой энергии ТЭЦ-1.

17.12.2018 №01- 45/13725(10)	Индивидуального жилого дома на земельном участке в Железнодорожном районе г. Хабаровска в районе ул.Крупской, к/н 27:23:0041409:332	находится в зоне теплоснабжения ответвления внутриквартальных тепловых сетей МУП города Хабаровска «Тепловые сети» от магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения единой теплоснабжающей организации г. Хабаровска №1 АО «ДГК» ТМ-31, источника тепловой энергии ТЭЦ-3.
------------------------------------	---	--

Согласно представленной информации от 10.01.2019 № 150-23.1/39, филиала «ХТСК» АО «ДГК» резерв пропускной способности магистральных тепловых сетей в соответствующих точках подключения отсутствует.

Приложение: 1. Письмо филиала «ХТСК» АО «ДГК» от 10.01.2019 № 150-23.1/39 на 2 л. в 1 экз.

Директор



В.В. Добровольский