

З.Ч



Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Администрации города Хабаровска

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Тепловые сети»
Советская ул., д. 20, г. Хабаровск, 680011
тел./факс (4212) 56-21-90, e-mail: office@teploseti.net
ОКПО 03903636, ОГРН 1022701126799, ИНН / КПП 2702040135 / 272201001

31.10.2018 № 4317/1

Департамент архитектуры,
строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска
Начальнику отдела по подготовке и
проверке выполнения технических
условий

Ю.В. Шумилову

Дикопольцева ул., д. 17
г. Хабаровск, 680000

На Ваше обращение от 17.10.2018 №01-45/11443(2) о предоставлении технических условий подключения к централизованной системе теплоснабжения города Хабаровска, индивидуального жилого дома на земельном участке в Железнодорожном районе г. Хабаровска, в районе ул. Крупской, кадастровый номер 27:23:0041409:331 (далее – Объект) сообщаем следующее.

Объект находится в зоне теплоснабжения ответвления внутриквартальных тепловых сетей МУП города Хабаровска «Тепловые сети» от магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения единой теплоснабжающей организации г. Хабаровска №1 АО «ДГК» 317.89/03, ТМ-31, источника тепловой энергии ТЭЦ-3.

Согласно представленной информации от 29.10.2018 № 150-23.1/3995 от филиала «ХТСК» АО «ДГК» резервы пропускной способности по данной тепломагистрали отсутствуют.

Приложение: 1. Письмо филиала «ХТСК» АО «ДГК» от 29.10.2018 № 150-23.1/3995 на 1 л. в 1 экз.

Директор

В.В. Добровольский