



Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Администрации города Хабаровска

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Тепловые сети"
Советская ул., д. 20, г. Хабаровск, 680011
тел./факс (4212) 56-21-90, e-mail: office@teploseti.net
ОКПО 03903636, ОГРН 1022701126799, ИНН / КПП 2702040135 / 272201001

31.07.2018 № 2964

Департамент архитектуры,
строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска
Начальнику отдела по подготовке и
проверке выполнения технических
условий

Ю.В. Шумилову

Дикопольцева ул., д., 17
г. Хабаровск, 680000

На Ваше обращение на предоставление технических условий на теплоснабжение планируемых к строительству, указанных ниже индивидуальных жилых домов, сообщаем следующее:

№ п/п	№ заявки	Наименование заявки
1	24.07.2018 01-45/7835 (2)	2 индивидуальных жилых дома на земельных участках в Индустриальном районе г. Хабаровска, в районе ул. Балашовской кадастровые номера 27:23:0051521:260, 27:23:0051521:259

Объекты находятся в зоне теплоснабжения тепловых сетей МУП города Хабаровска «Тепловые сети», в границах действия источника тепловой энергии - котельной по ул.Балашовская,7а.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения составляет $Q = 0,028$ Гкал/час. В запросе указана подключаемая тепловая нагрузка $Q = 0,025$ Гкал/час, если эта нагрузка на каждый объект, то техническая возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует, т.к. нет резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети и дополнительное подключение без ее реконструкции приведет к разрегулировке сетей теплоснабжения и снижению качества теплоснабжения.

Директор

В.В. Добровольский

Т.Н. Кошель
74 52 44