

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСЭНЕРГО»

680018, г.Хабаровск, ул.Ильича, 10, а/я 18, тел/факс (4212) 429-571

«20» 10 2016 года № 1034

на № 01-45/15756(5, 8) от 18.10.2016 г.

Начальнику отдела по подготовке и проверке выполнения технических условий департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска
Ю.В. Шумилову
680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.

ООО «Трансэнерго» сообщает о том, что технические условия на электроснабжение индивидуальных жилых домов на земельных участках в Краснофлотском районе г. Хабаровска в районе ул. Морской кадастровые номера 27:23:0000000:27785, 27:23:0010407:35 выражаются в следующем:

Расчётная нагрузка в точке подключения	- 15 кВт.
Уровень напряжения в точке подключения	- 380 В.
Точка подключения – на опоре ВЛ-0,4 кВ, КТП-22 фидер № 17 П/С «КАФ».	
Срок действия технических условий	- 2 года.
Срок подключения объекта к сетям	- 6 мес.

Директор

С.М. Самохин

Исполнитель:
Начальник ПТО
Кутин А.Н.

24

10

16